

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط



(أعلان طرح مناقصة) مطروحة للمرة (الثانية)



امسح الباركود للإطلاع
على العطاءات والمناقصات
المطروحة حالياً على موقع الشركة الرسمي

تعلن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عن طرح المناقصة المدرجة في الجدول أدناه
فعلى المناقصين المتخصصين وذوي الخبرة والراغبين بشراء نسخة هذه المناقصة مراجعة أمين سر لجنة الشراء في شركة
العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ / مبنى الادارة العامة ، وخلال فترة الدوام الرسمي مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول
، والسجل التجاري للحصول على وثائق المناقصة .

#	رقم المناقصة	وصف المناقصة	ثمن نسخة المناقصة غير مستردة	آخر موعد لبيع نسخ المناقصة	آخر موعد لتسليم وفتح العروض
1	<u>44</u> 2025	توريد وتركيب نظام شحن بطاريات وملحقاته وحسب المواصفات المطلوبة وحسب الكشف المرفق وشروط المناقصة	(25) خمسة وعشرون دينار اردني	لغاية الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 21/09/2025	لغاية الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 28/09/2025

*ملاحظة :-

- يرفق مع العرض شيك مصدق او كفالة بنكية لدخول المناقصة بنسبة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية للعرض
المقدم للمناقصة .

محمود عبدالكريم خليفات
المدير العام

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط



AQABA Company / شركة العقبة
for Ports Operation & Management / إدارة وتشغيل الموانئ

المناقصة رقم (44/ 2025) المطروحة للمرة الثانية

توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي لمخضات التعرير

- تعلن شركة العقبة لإدارة تشغيل الموانئ عن حاجتها لتوريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي لمخضات التعرير ، وحسب المواصفات المرفقة والشروط التالية :-
1. تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية كتأمين دخول في المناقصة (اذا لم يقوم المناقص بتقديم كفالة دخول المناقصة يتم استبعاده).
 2. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة.
 3. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) إعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
 4. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات واية عوائد حكومية او غير حكومية وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الإعفاءات .
 5. تصدر قيمة تأمين دخول المناقصة إذا انسحب المتعهد بعد فتح المناقصة .
 6. تصدر قيمة تأمين حسن التنفيذ إذا لم يقيم المتعهد بالإلتزام بشروط المناقصة .
 7. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني زخلاف ذلك لن يتم صرف المطالبة المالية الخاصة به.
 8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/ أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد.
 9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
 10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
 11. يجب على من يرغب بالتقدم بزيارة الموقع للكشف على الأنظمة وقياسها وابعادها ، وبالتنسيق مع احد مهندسين الكهرباء في الموقع م. قاسم العزام (0787144789) / م. بلال كنتكت (0796545743) في موقع العمل / شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ميناء النفط والغاز المسال الجديد.
 12. أي استفسارات فنية بخصوص المواصفات الفنية المطلوبة يتم التواصل مع أمين سر اللجنة خطياً على فاكس رقم (032016204) وان يكون معنوناً الى امين سر لجنة الفرعية.



AQABA Company شركة العقبة

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء المحلية
نسخة للإطلاع فقط

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة اللوازم والمشتريات
مناقصة مشتريات
كشف مواد

رقم المناقصة :- 2025/44

#	وصف المادة	وحدة	العدد	المنشأ	السعر الافراضي فلس دينار	السعر الاجمالي دينار
1	توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي وحسب المواصفات المرفقة	عدد	1			

تاريخ : 2025/ /

أسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة :-

فاكس :-

رقم الهاتف :-

العنوان :-

الختم الرسمي

التوقيع :-

الأسم :-

10 September 2025

2025/ 44

رقم المناقصة :-

Page 1 of 1

مواصفات توريد وتركيب شاحن و بطاريات و مفتاح

تحويل تلقائي

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

1. توريد وتركيب شاحن / عدد 1، وإزالة الشاحن القديم.

بالمواصفات التالية:

380-400VAC / 110VDC RECTIFIER

1. Qty : 1
2. Input voltage : 3-phase 380/400 VAC
3. Input frequency: 50 Hz
4. Output voltage: 110 VDC
5. Nominal Current: 60 A (at least)
6. Low ripple oscillation.
7. Input surge arrester and fuse protection.
8. Graphic LCD display.
9. Current and voltage multimeters and readings for input and output battery.
10. Status indicator LEDs.
11. Emergency stop button.
12. Alarm outputs.
13. Protection for (Over-temperature, Overload, DC+ and DC - leakage, Output short circuit,,,) .
14. Optional high IP protection.

2. توريد وتركيب بطاريات / عدد 110 ، وإزالة البطاريات القديمة.

بالمواصفات التالية:

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

Flooded Rechargeable Lead Acid 4 OPzS 200 (or equivalent)

1. Qty :	110
2. Capacity:	200 Ah/Cell
3. Density of electrolyte:	1.24 Gr/cm ³
4. Floating Charge Voltage:	2.23 V/Cell
5. Max. Charge Voltage:	2.60 V/Cell
6. Internal Resistance:	0.96mΩ/Cell
7. Short Circuit Current:	2400 A
8. Dimensions:	(103 × 206 × 380) mm
9. Life time(at least):	15 years

3. توريد و تركيب مفتاح تحويل تلقائي (ATS) / عدد 1؛ للتحويل بين النظامين الموجودين في حال تعرض إحدهما للخلل أو التلف بما يضمن استمرارية تزويد الأنظمة العاملة بالمصدر الكهربائي دون انقطاع لحظي.

4. ذكر منشأ القطع الموردة وسنة الصنع.

5. توفير كافة الكتلوجات والمخططات والمرفقات اللازمة

6. كفالة القطع الموردة بما لا يقل عن سنة.

7. على المناقص زيارة الموقع قبل تقديم عرضه الفني والمالي للكشف على

الأنظمة وقياس أبعادها وكافة التفاصيل المطلوبة حيث سيتم تحديد موعد

زيارة للمناقشين الراغبين بالمشاركة حسب الأصول.

■ التنسيق للزيارة مع أحد مهندسي الكهرباء في الموقع:

م قاسم العزام / 0787144789 م بلال ككت / 0796545743.