



AQABA Company
for Ports Operation & Management

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية
نسخة للإطلاع فقط

مناقصة رقم (2025/50)

تاريخ المناقصة: 2025/10/06

أرجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الاثنين الموافق 2025/10/16 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوزام والخدمات) في مبنى الإدارة العامة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

لمن يرغب بالتقدم الحضور الى مكتب لجنة الشراء الفرعية لدفع مبلغ (25) دينار ثمن نسخة المناقصة (غير مستردة)

ت	المواصفات	الكمية		السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار	فلس	دينار
1	شراء وتوريد جهاز تنفس كامل وحسب المواصفات الفنية المرفقة	عدد	12				

الشروط :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريًا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدية ضمان من سوء المصنعية مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل.
4. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) اذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بالغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجوز التقدم بأكثر من خيار.
12. يجب ارفاق كفالة دخول مناقصة بما نسبته (3%) من قيمة عرض السعر المقدم على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/10/1
العنوان :	فاكس :
الاسم :	رقم الهاتف :
	التوقيع :
	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

المواصفات الفنية لأسطوانات التنفس الخاصة بسيارات الإطفاء :

أولاً: الأسطوانة (Cylinder)

- السعة 6.8 لتر بضغط تشغيل 300 بار حجم الهواء الحر 2040 لتر.
- مادة الصنع: مركبة (Composite) من ألياف الكربون أو الفايبر جلاس مع بطانة معدنية، مطابقة لمعيار EN 12245.
- صمام أمان (PRV) وصمام تحرير الضغط مطابقة لمعيار EN 144.
- إنذار انخفاض الضغط (Low air alarm) عند 50-60 بار.
- علامات مطابقة CE وشهادة من جهة معتمدة.

ثانياً: جهاز التنفس (SCBA Set)

- نوع الجهاز: ضغط موجب (Positive Pressure) بنظام مفتوح، مخصص لمكافحة الحرائق، مطابق لمعيار EN 137:2006 Type 2 أو NFPA 1981 الإصدار الأحدث.
- وزن مناسب (≥ 15 كغ للجهاز مع الأسطوانة الممتلئة).
- اختبارات مقاومة الحرارة، اللهب، الصدمات والاهتزاز وفق EN 137 Type 2.

ثالثاً: الحاملة (Harness & Backplate)

- مادة مقاومة للتآكل والحرارة، مزودة بأحزمة قابلة للتعديل ومبطنة للراحة.
- تصميم مريح لتوزيع الوزن وسهولة الحمل، مع إمكانية الفك السريع.

رابعاً: القناع (Full Face Mask)

- نوع القناع: كامل الوجه بضغط موجب مع صمام طلب (Demand valve).
- مطابق لمعيار EN 136 – Class 3 مقاومة للحرارة العالية واللهب.
- مادة الصنع: سيليكون أو مطاط مقاوم للتآكل والحرارة.
- زجاج بولي كربونات مقاوم للخدش مع مجال رؤية واسع.

خامساً: الملحقات

- حزام أمان للأسطوانة.
- حقيبة نقل للأسطوانة والحاملة والقناع.
- مقياس ضغط محمي أو نظام عرض رقمي HUD

سادساً: الكمية

- 12 جهاز SCBA كامل أسطوانة + حاملة + قناع + ملحقات.

سابعاً: الغرض

- ضمان أقصى مستويات السلامة لرجال الإطفاء أثناء العمليات وتزويدهم بالهواء الكافي بشكل آمن وفعال